



Baj Község Polgármestere

Tatabánya, 2023. április 19.  
Ikt.szám.:EDV-TBT23 /000575-1/2023  
Ügyintéző: Farkas Gyula

2836 Baj  
Petőfi S. u. 50.

**Tárgy:** Baj település ivóvízellátásának helyzete, valamint a szennyvízcsatorna üzemeltetése 2022. évben.

Tisztelt Polgármester Úr!

Az alábbi tájékoztatást tudjuk adni Baj település 2022. évi víziközmű ellátásának alakulásáról.

Ivóvízellátás:

Baj településen 2022. évben az ivóvíz elosztó hálózaton és a bekötő vezetéseken mindössze 12 földmunkával járó meghibásodás volt és 13 esetben kellett aknában bekövetkezett hibát javítani.

A hibaelhárítások mellett 99 db bekötési mérő valamint 14 db lakásmérő cseréjét végeztük el.

A vízminőség biztosítása érdekében tavasszal és ősszel a tározók valamint az elosztó hálózat mosatását végeztük el, a településről vízminőséget érintő kifogás az év folyamán nem érkezett, a teljes elosztóvezeték hossz 14,1 km. A védőterületek karbantartását, kaszálását szükség szerint végeztük.

A tűzvíz biztosítására szolgáló tűzcsapok megfelelő működésének ellenőrzése szintén megtörtént a vonatkozó előírásoknak megfelelően, a települési elosztó hálózaton 55 db ilyen vízvételési pont van telepítve.

A Táncsics utcában az utóbbi években gyakran volt meghibásodásunk. A mintegy 700 m hosszú utcai elosztó vezeték rekonstrukcióját a gördülő fejlesztési tervünkben 2023. évre ismét előirányoztuk.

Tóvárosi utcában 2 db nyomásfokozó szivattyút cseréltünk havária keretből.

Vízvezető árok kiépítése kapcsán a Baj-Agostyán távvezetéken 8 folyóméter 150 KM vezeték cseréltünk le 150 PE vezetékre.

A 2022. év lakossági értékesítése 91.972 m<sup>3</sup>, míg a közületi 12.059 m<sup>3</sup> volt. Ez mindösszesen 104.031 m<sup>3</sup>, ami előző évihez viszonyítva minimális 1,3% növekedést jelent (102.669 m<sup>3</sup>). A növekmény, a nem lakossági felhasználás megemelkedéséből adódott. A lakossági fogyasztás az előző évihez viszonyítva elhanyagolható mértékű csökkenést mutat.

A településen a víziközmű szolgáltatás folyamatos és biztonságos.



Szennyvízelvezetés:

A település csatornahálózatán 2022. évben, 6 alkalommal volt hálózati dugulás, csőtörés nem volt.

A 4db szennyvíz átemelőn 19 alkalommal volt szivattyúdugulás és 36 alkalommal egyéb meghibásodás.

Kérjük tájékoztatásunk elfogadását. Egyéb kérdés esetén, továbbra is állunk rendelkezésükre.

Tisztelettel:

  
Gáspár Ferenc  
üzemvezető

Északdunántúli Vízmű Zrt.  
Tatabánya-Tata Vízmű Üzemi

  
Dávid Katalin  
műszaki főmunkatárs

Kapják:

Címzett  
Ügyintéző